

KRCCS 67 90 47 : 2018

농업생산기반시설 기계 모노레일 호이스트

2018년 04월 24일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

건설기준 코드 제·개정에 따른 경과 조치

이 코드는 발간 시점부터 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사에 대하여 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

건설기준 코드 제·개정 연혁

- 이 시방서는 KRCCS 67 90 47 : 2018 으로 2018년 04월에 제정하였다.
- 이 시방서는 건설기준 코드체계 전환에 따라 현행 농어촌정비공사 전문시방서의 내용을 그대로 유지하고, 1:1 개편을 통하여 한국농어촌공사 전문시방서 코드로 통합 정비하였다.
- 현행 농어촌정비공사 전문시방서는 총 16장으로 구성되었으나, 기계 및 전기 전문시방서를 추가하였다.
- 이 시방서의 제·개정 주요사항은 다음과 같다.

건설기준	주요사항	제·개정 (년.월)
농어촌정비공사 전문시방서	<ul style="list-style-type: none">• 2000년 농어촌정비공사 전문시방서 제정	제정 (2000. 12)
KRCCS 67 90 47 : 2018	<ul style="list-style-type: none">• 국토교통부 고시 제2013-640호의 “건설공사기준 코드체계” 전환에 따른 건설기준을 코드로 정비• 건설기술진흥법 제44조 및 제44조의 2에 의거하여 중앙건설심의회 심의 의결	제정 (2018. 04)

제 정 : 2018년 04월 24일
심 의 : 중앙건설기술심의위원회
소관부서 : 농림축산식품부 농업기반과
관련단체(작성기관) : 한국농어촌공사(한국농공학회)

개 정 : 년 월 일
자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용 범위	1
1.2 참고 기준	1
1.3 용어의 정의	1
1.4 요구조건	1
1.5 제출물	1
2. 자재	2
2.1 규격 및 수량	2
2.2 설계조건	2
2.3 구조 및 재질	2
2.4 도장 및 설비의 표기	3
2.5 시험 및 검사	3
2.6 표준 부속품	3
3. 시공	3

농업생산기반시설 기계 모노레일 호이스트

1. 일반사항

1.1 적용 범위

이 절은 모노레일 호이스트의 설계, 제작, 시험, 운반, 설치, 검사 및 시운전에 대하여 적용한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련시방절

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 명시하지 않은 사항은 다음 시방서의 해당 내용에 따른다.

- (1) “KRCCS 67 90 45 운반하역기계설비 일반”

1.2.2 참조규격

다음 규격은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

- (1) KS B 6232 체인블록
- (2) KS B 6239 크레인의 정격하중, 정격속도 및 선회반지름
- (3) KS B 6240 전기 체인블록 성능시험 방법
- (4) KS D 3514 와이어 로프

1.3 용어의 정의

내용 없음

1.4 요구조건

- (1) 계약상대자는 현장조건을 조사하여 모노레일 호이스트설비의 사용목적 및 운전방법을 검토하고, 기술된 사항에 가장 적합한 호이스트를 제시해야 한다.

1.5 제출물

- (1) 계약상대자가 제출하여야 할 제출물은 “KRCCS 67 90 45 운반하역기계설비 일반”에 따른다.

2. 자재

2.1 규격 및 수량

항 목	단 위	규 격	비 고
형 식	-	전동 모노레일 호이스트(U형)	
용 량	ton		
권상높이	m		
권상속도	m/min		
주행속도	m/min		
주행거리	m		
전동기 출력	kW	권상 :	
	kW	주행 :	
전 원	(V×ø × Hz)	(380×ø ×Hz)	
수 량	대		

2.2 설계조건

필요시 기재

2.3 구조 및 재질

다음에 명시되지 않은 사항은 “KRCCS 67 90 45 운반하역기계설비 일반”에 따른다.

2.3.1 일반사항

호이스트(Hoist)는 권상장치, 주행 장치, 주행 빔(Beam), 주행 전원공급장치 및 팬던트 스위치 등으로 구성된다.

2.3.2 전장품

(1) 배 선

주회로용 주행 집전지 일체의 집전장치 및 횡행 집전용 매직행거(Magic Hanger)설치, 케이블부설 결선공사등을 현지에서 시공한다. 또한 기내배선은 전부하 시운전에 있어서 전압강하 이내에서 전류 용량이 충분하고 절연 전선은 후 강판 전선관 및 닥트에 넣어야 한다. 제어선은 2mm, 기타는 2.5mm 이상의 연선을 사용한다.

(2) 주행 급전장치

주행 급전장치는 트롤리 바(Trolley Bar)로 제작하며 주행 브라켓트 측면에 설치 한다.

(3) 전 원

- ① 주 회 로 : AC 3상, 380V, 60Hz
- ② 조작회로 : AC 단상, 220V, 60Hz
- ③ D.C. 브레이크 회로 : DC 110V
- ④ 부속회로 : AC 3상, 220V, 60Hz

2.3.3 재질

- | | |
|------------|-------------------------|
| (1) 기 어 | SC 480, SM 45C, SNC 631 |
| (2) 축 및 핀 | SC 480, SM 45C |
| (3) 커플링 | SM 45C |
| (4) 드 럼 | GC 200 SS 400, SPHT |
| (5) 시 브 | GC 250 |
| (6) 브레이크 휠 | GCD 500 |
| (7) 주행 차륜 | HSC 2A, SM 45C |
| (8) 후 크 | SM 45C |

2.4 도장 및 설비의 표기

“KRCCS 67 90 45 운반하역기계설비 일반”에 따른다.

2.5 시험 및 검사

“KRCCS 67 90 45 운반하역기계설비 일반”에 따른다.

2.6 표준 부속품 (대당)

- | | |
|-------------|----|
| (1) 급유기구 | 1식 |
| (2) 와이어 로우프 | 1식 |
| (3) 특수분해 공구 | 1식 |

3. 시 공

다음에 명시하지 않은 사항은 “KRCCS 67 90 45 운반하역기계설비 일반”에 따른다.

- (1) 계약상대자는 주행레일, 기초설치용 브라켓, 앵커볼트 등 설치에 필요한 모든 부자재 및 장비, 공구 등을 제공하여야 한다.

집필위원	분야	성명	소속	직급
	관개배수	김선주	한국농공학회	교수
	농업환경	박종화	한국농공학회	교수
	토질공학	유 찬	한국농공학회	교수
	구조재료	박찬기	한국농공학회	교수
	수자원정보	권형중	한국농공학회	책임연구원

자문위원	분야	성명	소속
	농촌계획	손재권	전북대학교
	수자원공학	윤광식	전남대학교
	지역계획	김기성	강원대학교
	수자원공학	노재경	충남대학교
	농지공학	최경숙	경북대학교
	관개배수	최진용	서울대학교

건설기준위원회	분야	성명	소속
	총괄	한준희	농림축산식품부
	농업용댐	오수훈	한국농어촌공사
	농지관개	박재수	농림축산식품부
	농지배수	송창섭	충북대학교
	용배수로	정민철	한국농어촌공사
	농도	조재홍	한국농어촌공사 본사
	개간	백원진	전남대학교
	농지관개	이현우	경북대학교
	농지배수	남상운	충남대학교
	취입보	김선주	건국대학교
	양배수장	정상옥	경북대학교
	경지정리	유 찬	경상대학교
	농업용관수로	박태선	한국농어촌공사 본사
	농업용댐	손재권	전북대학교
	농지배수	김정호	다산건설터트
	농지보전	박종화	충북대학교
	농업용댐	김성준	건국대학교
	해면간척	박찬기	공주대학교
	농업수질및환경	이희억	한국농어촌공사 본사
	취입보	박진현	한국농어촌공사 본사

중앙건설기술심의위원회	성명	소속
	이태욱	평화엔지니어링
	성배경	건설교통기술협회
	김영환	한국시설안전공단
	김영근	건화
	조의섭	동부엔지니어링
	김영숙	국민대학교
	이상덕	아주대학교

농림축산식품부	성명	소속	직책
	한준희	농업기반과	과장
	박재수	농업기반과	서기관

전문시방서
KRCCS 67 90 47 : 2018

농업생산기반시설 기계 모노레일 호이스트

2018년 04월 24일 발행

농림축산식품부

관련단체 한국농어촌공사
58217 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동 358) 한국농어촌공사
☎ 061-338-5114 E-mail : webmaster@ekr.or.kr
<http://www.ekr.or.kr>

(작성기관) 한국농공학회
06130 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 365-4) 과학기술회관 본관 205호
☎ 02-562-3627 E-mail : j6348h@hanmail.net
<http://www.ksae.re.kr>

국가건설기준센터
10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)
☎ 031-910-0444 E-mail : kcsc@kict.re.kr
<http://www.kcsc.re.kr>

※ 이 책의 내용을 무단전재하거나 복제할 경우 저작권법의 규제를 받게 됩니다.