

2.6 관광오수량 산정

가. 황악산 하야로비공원

구 분		건축 연면적 (㎡)	계획인구 (인)	단위오수량		일최대 오수량 (㎡/일)	비 고
				(L/㎡·d)	(Lpcd)		
합 계						139	
전통문화체험지구		4,435	-			84	
평화의 탑		822	-	16		13	
문화체험촌		523	-	16		8	
문화박물관		2,990	-	16		48	
관리사무소	사무실	20	-	15		1	
	화장실	40	-	170		7	
야외화장실		40	-	170		7	
심신치유휴양지구		1,350	-			42	
건강문화원		265	-	16		4	
솔향다원		70	-	35		2	
전통한옥촌		1,015	-	35		36	
민박촌		-	164			13	
민박집		-	155		80	12	
농가		-	9		80	1	

나. 관광오수량 합계

(단위 : ㎡/일)

구 분	2013년	2015년	2020년	2025년	2030년	2035년	비고
계	-	-	139	139	139	139	
하야로비공원	-	-	139	139	139	139	