




하루
하루
하루
하루
하루
하루

	102-13	102-14
102-22	102-18	102-19



기호	설명
— · — · —	정구역 경계
— o — o —	배수구역 경계
— o — o —	배수분구 경계
— XX —	처리구역 경계
— XX —	처리분구 경계
——	합류 관거
——	우수 관거
— · — · —	우수 관거
— · — · —	차집 관거
○	우수물만이 땀 연결관 오수물만이 땀 연결관
□ □	U형측구(복개, 미복개)
┌ ┐	옹벽 개거
└ ┘	식축 개거
┌ ┐	지연 개거
⊗ ⊙	점접
▢ ▣	그레이팅
○	1 호 맨홀 (내경 900㎜ 봉상)
●	2 호 맨홀 (내경 1200㎜ 철상)
◉	3 호 맨홀 (내경 1500㎜ 철상)
◎	4 호 맨홀 (내경 1800㎜ 철상)
⦿	5 호 맨홀 (내경 2100㎜ 철상)
⦶	특 1호 맨홀 (내경 600X300X24㎝형)
⦶	특 2호 맨홀 (내경 720X240X24㎝형)
⦶	특 3호 맨홀 (내경 840X240X24㎝형)
⦶	특 4호 맨홀 (내경 1060X240X24㎝형)
⦶	특 5호 맨홀 (내경 1280X240X24㎝형)
□	구거용 맨홀
◻	우수로 실
◻	복관부착 맨홀
◻	역사이판
→	토구
↺ ↻	중계 펌프장
②	오수 처리장
☒	하수 처리장

SCALE=1:500



발행처: 김천시
발행일: 2015. . .

화견(KT)

(주) 진영이앤씨, (주) 강동